

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг: **«Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на объектах ОАО «Салаватнефтемаши»**

1. Общие требования.

1.1. Цель оказываемых услуг, основание для их выполнения: Постановление Правительства РФ от 25-04-2012 №390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ.

1.2. Требования к месту оказания услуг: работы по проведению регламентных работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на объектах ОАО Салаватнефтемаши, по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Молодогвардейцев 26

1. РЭП. РМЦ, ЭРЦ. АБК - АПС
2. РЭП. РМЦ, ЭРЦ. Производственная часть. СОУЭЛП, АПС
3. РЭП.ЭРЦ. Помещения кислородной станции ЭРЦ - АПС
4. РЭП.ЭРЦ. Помещение здание газового участка ЭРЦ – АПС
5. РЭП.ЭРЦ. Помещение наполнительной станции ЭРЦ - АПС
6. РЭП.ЭРЦ. Участок сушки электродвигателей. АУПТ
7. РЭП.РМЦ.РСУ. Производственное здание и модельный участок - АПС
8. РЭП. РМЦ.РСУ. Пилорама. АПС, СОУЭЛП
9. РЭП. РМЦ.РСУ. Склад. СОУЭЛП, АПС
10. РЭП. РМЦ.РСУ. Циклоны(бункеры) для сбора опилок и стружки. АУПТ
11. РЭП. РМЦ.ИУ. Масляная закалочная емкость. АУПТ
12. Группа логистики. Автотранспортный парк (тракторный)
13. Группа логистики. Автотранспортный парк (новый корпус) - АПС
14. Группа логистики. Железнодорожный парк. Депо. СОУЭЛП, АПС
15. Производство №2 (П1). Помещение для хранения суточного запаса краски, приточной вентиляции и комната отдыха - АПС
16. Производство №2 (П1). АБК - АПС
17. Производство №2 (П1). Производственная часть. СОУЭЛП, АПС
18. Производство № 2. АБК - АПС
19. Производство № 2. Производственная часть. СОУЭЛП, АПС
20. Производство № 3. АБК -1 - АПС
21. Производство № 3. АБК -2 - АПС
22. Производство № 3. Производственная часть. СОУЭЛП, АПС
23. МП. АБК прессового участка - АПС
24. МП. Производственная часть прессового участка. СОУЭЛП, АПС
25. МП. АБК кузнечно-термического участка - АПС
26. МП. Производственная часть кузнечно-термического участка. СОУЭЛП, АПС
27. МП. Кузнечно-термический участок. Закалочная емкость. АУПТ
28. МП. АБК литейного участка - АПС
29. МП. Производственная часть литейного участка. СОУЭЛП, АПС
30. СХ. Центральный склад (3 точки) - АПС
31. СХ. Маслосклад - АПС
32. ЦЗЛ. - АПС, СОУЭЛП
33. Управление делами. Архив Общества - АПС
34. Отдел безопасности и режима. Центральная проходная - АПС
35. Отдел безопасности и режима. Убежище № 31 - АПС
36. Инженерный корпус - АПС, СОУЭЛП
37. Помещение. Столовая - АПС
38. Помещение. Медпункт - АПС
39. Здание заводоуправления (2-х этажное) - АПС, СОУЭЛП

1.3. Требования к срокам оказания услуг с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

1.4. Требования к применяемым стандартам, СНИП и прочим правилам - ГОСТ Р 54101-2010 "Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт"; НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".

1.5. Требования к организации работ (при необходимости) - наличие лицензии МЧС на монтаж и техническое обслуживание пожарной сигнализации.

1.6. Требования к обеспечению техники безопасности при оказании услуг - исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом СТО 14.02-2016-ISO «Обеспечение охраны объектов Общества внутриобъектового и пропускного режима ОАО «Салаватнефтемаш», требований норм, правил и инструкций по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, пожаробезопасности, промышленной санитарии.

2. Требования к исполнителю:

2.1. Ответственность Исполнителя за нарушение условий ТЗ, повлекших ухудшение результата оказываемых услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.

2.2. Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

2.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему ТЗ.

2.4. Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность их завершения в срок, либо продолживший оказание услуг, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы; обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения работ по ТЗ и устранения нарушений.

3. Требование к оказанию услуг

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям настоящего ТЗ.

Срок выполнения работ по 31.12.2019г.

3.1. Виды оказываемых услуг - проведение регламентных работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на объектах ОАО «Салаватнефтемаш».

3.2. Требования к последовательности оказываемых услуг - проведение регламентных работ согласно графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию.

3.3. Требования к оформлению документов, предоставляемых в ходе (по итогам) оказания услуг:

- расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания полномочными представителями Сторон актов сдачи - приемки выполненных работ и получения Заказчиком счетов-фактур.

- предоставленный счёт-фактура должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством (в том числе НК РФ и Постановлению Правительства РФ №914 от 02.12.2000г. в редакции Постановления Правительства РФ №283 от 11.05.2006г).

Ответственный исполнитель

С.Ю. Кононенко

Руководитель
подразделения – инициатор закупки

С.Е. Колесников