

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:
«Испытание средств защиты, применяемых в электроустановках».

1. Перечень средств защиты:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Количество испытаний в год
1	Диэлектрические перчатки	25	пар	2 раза
2	Штанга изолирующая оперативная ШО-10	14	шт.	1 раз
3	Указатель напряжения УВН-80-2М	17	шт.	1 раз
4	Указатель напряжения УВН-80-2М ТФ	1	шт.	1 раз
5	Указатель напряжения УВН-80-3М	1	шт.	1 раз
6	Указатель напряжения УВНУ	12	шт.	1 раз
7	Указатель напряжения УНН-1СЗ ИП	2	шт.	1 раз
8	Указатель напряжения УВНФ-15 СЗ	1	шт.	1 раз

Требования:


2.1. Эксплуатационные испытания средств защиты производить согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (СО 153-34.03.603-2003), с оформлением протоколов испытаний и проставлением штампов на средствах защиты.

2.2. Требования к месту выполнения работ – доставка к месту выполнения работ производится Подрядчиком и входит в стоимость испытаний.

2.3. Требования к срокам выполнения работ: апрель – октябрь 2020 года.

Согласовано:

Начальник ремонтно-эксплуатационного
производства

 /Р.Ф. Саббахов /

Руководитель подразделения – инициатора закупки:
Главный энергетик

 /А.В. Булавин/

Ответственный исполнитель:

 /Г.К. Хайруллина/