

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Испытание средств защиты, применяемых в электроустановках».

### 1. Перечень средств защиты:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Количество испытаний в год
1	Диэлектрические перчатки	20	пар	2 раза
2	Штанга изолирующая оперативная ШЮ-10	12	шт.	1 раз
3	Указатель напряжения УВН-80-2М	14	шт.	1 раз
4	Указатель напряжения УВН-80-2М ТФ	1	шт.	1 раз
5	Боты диэлектрические	15	шт.	1 раз
6	Указатель напряжения УВНУ	7	шт.	1 раз
7	Указатель напряжения УНН-1СЗ ИП	2	шт.	1 раз
8	Указатель напряжения УВНФ-15 СЗ	1	шт.	1 раз

### Требования:

2.1. Эксплуатационные испытания средств защиты производить согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (СО 153-34.03.603-2003), с оформлением протоколов испытаний и проставлением штампов на средствах защиты.

2.2. Требования к месту выполнения работ – доставка к месту выполнения работ производится Подрядчиком и входит в стоимость испытаний.

2.3. Требования к срокам выполнения работ: апрель – октябрь 2022 года.

Начальник ремонтно-эксплуатационного  
производства

  
\_\_\_\_\_ /М.Н. Подрядов /

Начальник ЭРЦ РЭП

  
\_\_\_\_\_ /Д.И. Ахметьянов/