

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Испытание автоматических выключателей 0,4кВ, в количестве 15шт.».

1. Перечень и характеристика автоматических выключателей 0,4кВ:

| № п/п | Тип выключателя | Номинальный ток, А | Место установки |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | AB20CB | 800 | КНТП-13 |
| 2 | AB20CB | 800 | КНТП-13 |
| 3 | AB20CB | 800 | ТП-1 |
| 4 | AB20CB | 1500 | КНТП-1 |
| 5 | AB20CB | 1500 | КНТП-2 |
| 6 | AB20CB | 1500 | КНТП-4 |
| 7 | AB20CB | 1500 | КНТП-6 |
| 8 | AB20CB | 1500 | КНТП-7 |
| 9 | AB20CB | 1500 | КНТП-16 |
| 10 | BA55-43A-371830 | 1500 | ТП-1 |
| 11 | BA55-43-344710 | 1600 | Производство3 |
| 12 | BA-53-41 | 800 | ТП-1 |
| 13 | BA53-41A-375210-20 | 400 | ТП-1 |
| 14 | APU-50A | 1600 | ТП-5 |
| 15 | APU-50AM | 1600 | ТП-5 |

2. Требования:

2.1 Испытания автоматических выключателей 0,4кВ производить согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), с оформлением протоколов испытаний:

- 1). Измерение сопротивления изоляции.
- 2). Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью.
- 3). Проверка действия расцепителя.
- 4). Проверка работы при пониженном и номинальном напряжении оперативного тока.

2.2 Требования к месту выполнения работ – работы выполняются на территории ОАО «Салаватнефтемаш», по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26.

2.3 Требования к срокам выполнения работ: апрель – май 2018 года.

2.4 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ: Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом Правил внутриобъектового и пропускного режима ОАО «Салаватнефтемаш», требований норм, правил и инструкций по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, пожаробезопасности, промышленной санитарии.

Согласовано:

Заместитель генерального директора
по инфраструктуре


_____/О.В. Белан/

Руководитель подразделения – инициатора закупки:
Главный энергетик РЭП


_____/А.В. Булавин/

Ответственный исполнитель:


_____/Ю.А. Дьяконов/