

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по санитарно-эпидемиологическому контролю с проведением лабораторных исследований воды систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

1. Общие требования

1.1 Наименование объекта.

Краны разводящих сетей (системы хозяйственно-питьевого водопровода) расположенные на территории ОАО «Салаватнефтемаш» по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26.

1.2 Цель выполняемых работ.

Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов на объектах ОАО «Салаватнефтемаш».

1.3 Требования к применяемым стандартам, правилам.

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ;

- СанПин 2.1.4.1074-01 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» от 26.09.2001 г.

1.4 Требования к срокам оказания услуг.

Январь – декабрь 2019 г.

1.5 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом Правил внутриобъектового и пропускного режима ОАО «Салаватнефтемаш», требований норм, правил и инструкций по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, пожаробезопасности, промышленной санитарии.

2. Требования к исполнителю

2.1. Ответственность Исполнителя:

За нарушение условий ТЗ, повлекших ухудшение результата оказываемых услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.

Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

3. Требование к оказанию услуг

3.1 Исполнитель должен обеспечить выполнение требований:

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ;

- СанПин 2.1.4.1074-01 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» от 26.09.2001 г.

3.2 Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество, и в сроки установленные настоящим техническим заданием.

3.3 Исполнитель должен располагать нормативными и технологическими документами на оказание услуг по существу настоящего технического задания.

3.4 Исполнитель должен иметь собственную лабораторию, имеющую аттестат аккредитации на проведение химического анализа воды, бактериологического исследования питьевой воды, а также иметь право на проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз по результатам лабораторных исследований питьевой воды и выдачу экспертных заключений.

3.5 Выполнение анализов и других заявленных видов работ обеспечивается согласно требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов с выдачей протоколов анализов и заключений по выполненным работам.

3.6 Отбор проб с точек отбора питьевой воды осуществляется на территории Заказчика представителем лаборатории Исполнителя.

3.7 Наименование услуг

3.7.1 Бактериологический анализ.

- определение общего микробного числа;

- определение общих колиформных бактерий (термотолерантных колиформных бактерий).

3.7.2 Органолептический анализ.

3.7.3 Краткий химический анализ.

3.7.5 Оформление протоколов лабораторных исследований и заключений.

3.8 Периодичность отбора проб 1 раз в месяц.

3.9 Пробы отбираются каждый месяц в 4-х точках.

3.10 Расчет за выполненные работы осуществляется 1 раз в квартал.

4. Исполнитель по окончании оказания услуг представляет Заказчику акт об оказанных услугах 2-х экземплярах, счет-фактуру, протокол лабораторных исследований и экспертное заключение по результатам исследований водопроводной воды.

4.1 Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг.

Согласовано:

Заместитель генерального директора
по инфраструктуре


_____/О.В. Белан/

Ответственное лицо подразделения-
инициатор закупки:
Главный энергетик


_____/А.В. Булавин/

Ответственный исполнитель:


_____/Г.К. Хайруллина/