

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:
«Испытание средств защиты, применяемых в электроустановках».

1. Перечень средств защиты:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Количество испытаний в год
1	Диэлектрические перчатки	19	пар	2 раза
	Штанга изолирующая оперативная ШО-10	9	шт.	1 раз
3	Указатель напряжения УВН-80-2М	17	шт.	1 раз
4	Указатель напряжения УВН-80-2М ТФ	1	шт.	1 раз
5	Указатель напряжения УВН-80-3М	1	шт.	1 раз
6	Указатель напряжения УВНУ	13	шт.	1 раз
7	Указатель напряжения УНН-1С3 ИП	3	шт.	1 раз
8	Указатель напряжения УВНФ-15 СЗ	1	шт.	1 раз
9	Клещи электроизмерительные Ц-90	1	шт.	1 раз
10	Клещи электроизмерительные Ц-4502	1	шт.	1 раз

Требования:

2.1. Эксплуатационные испытания средств защиты производить согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (СО 153-34.03.603-2003), с оформлением протоколов испытаний и проставлением штампов на средствах защиты.

2.2. Требования к месту выполнения работ – доставка к месту выполнения работ производится Подрядчиком и входит в стоимость испытаний.

2.3. Требования к срокам выполнения работ: апрель – ноябрь 2018 года.

Согласовано:

Заместитель генерального директора
по инфраструктуре


_____/О.В. Белан/

Руководитель подразделения – инициатора закупки:

Главный энергетик РЭП


_____/А.В. Булавин/

Ответственный исполнитель:


_____/Л.О.А. Дьяконов/